



临时物流仓库消防管道布置平面图

说明:

- 1、消防管道采用明管安装 (于出入口位置影响车辆/人行走动的采用埋入地面暗管安装)。
- 2、市政接消防水箱管道采用DN150热镀锌钢管, 环建筑消防主管道采用DN100热镀锌钢管, 主管道分散各消防栓箱的管道采用DN65热镀锌钢管。
- 3、管道采用卡箍连接, 消防管道由建筑物外墙穿引至消防栓位置, 完成穿孔后墙面需做好封堵施工。
- 4、管道防腐漆两遍、调和漆两遍, 支架人工除锈后刷两道红丹, 刷调和漆两遍。
- 5、消防栓箱采用上下双层式栓箱, 上部为消防控制扣接水点, 下部为消防器材摆放柜, 箱内配DN65消火栓一个, 麻质衬胶水龙带一条, 长20米, 消火栓配件安装, 应在交工前进行。消防水龙带应折好放在挂架上或卷实、盘紧放在箱内, 消防水枪要竖放在箱体右侧, 自卷式水枪和玻璃管应放在挂卡上或放在箱底。
- 6、消防水箱采用304不锈钢成品水箱, 水箱有效容积不低于15个立方, 水箱需要爬梯、人孔、通气管、溢流管、液位水位计、水箱防雷接地等
- 7、消防水泵规格为Q=20L/S,H=80M,N=10KW, 配套控制箱